



Republika Srbija
Grad Novi Pazar
Gradska uprava za izvorne i poverene poslove
Odeljenje za urbanizam i izgradnju
Broj: ROP-NPA-21925-LOC-1/2021
Datum: 16.07.2021.godine
www.novipazar.rs

Odeljenje za urbanizam i izgradnju gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara rešavajući po zahtevu "Elektrodistribucije Srbije" ul.Dimitrija Tucovića bb iz Novog Pazara, za izdavanje lokacijskih uslova, koji je pokrenut podnošenjem zahteva kroz Centralni informacioni sistema, a preko punomoćnika pravnog lica DOO "SEA", ul.Vase Pelagića bb iz Novog Pazara(lice koje će elektronskim putem overiti zahtev Enes Alić, [REDACTED]), a na osnovu člana 8đ. i 53a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br.72/09 ,81/09 i 64/10-Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13- Odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr. Zakon, 9/2020 i 52/21), člana 6., 7., 8., Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl.glasnik RS“ br. 68/2019), Uredbe o lokacijskim uslovima („Sl.glasnik RS“br.115/20), člana 146. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“br.18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje), donosi:

Z A K L J U Č A K

ODBACUJE SE zahtev za izdavanje lokacijskih uslova br. predmeta ROP-NPA-21925-LOC-1/2021, od 13.07.2021.godine, podnet od strane „Elektrodistribucije Srbije“ DOO Beograd, Ogranak Novi Pazar, a preko punomoćnika pravnog lica DOO "SEA", ul.Vase Pelagića bb iz Novog Pazara(lice koje će elektronskim putem overiti zahtev Enes Alić, [REDACTED]), za izgradnju nove DTS 10(20)/0.4 kV "Lejlek", 2x1000 kVA, izgradnja 20 kV podzemnog kablovskog voda umetanjem u postojeći 20kV vod "Novi Pazar 2 - 8. mart Hamzagić" i izgradnja kablovskog voda 0,4 kV za priključenje stambeno-poslovnog objekta u ul. S. Nemanje 68, na katastarskim parcelama broj 3430, 3520, 3471, KO. Novi Pazar, jer nisu ispunjeni formalni uslovi za dalje postupanje.

Ako podnosilac zahteva u roku od 10 dana od dana prijema ovog zaključka, najkasnije 30 dana od dana njegovog objavljivanja na internet stranici grada Novog Pazara podnese usaglašeni zahtev i otkloni sve nedostatke ne dostavlja dokumentaciju podnetu uz zahtev niti plaća administrativnu taksu i naknadu. Podnosilac zahteva može samo jednom iskoristiti pravo na podnošenje usaglašenog zahteva bez obaveze dostavljanja dokumentacije podnete uz zahtev koji je odbačen i ponovnog plaćanja administrativnih taksi i naknada.

O B R A Z L O Ž E N J E

“Elektrodistribucije Srbije” DOO Beograd, Ogranak Novi Pazar, koji su zahtev za izdavanje lokacijskih uslova pokrenuli preko punomoćnika pravnog lica DOO "SEA", ul.Vase Pelagića bb iz Novog Pazara(lice koje će elektronskim putem overiti zahtev Enes Alić, [REDACTED]), za izgradnju nove DTS 10(20)/0.4 kV "Lejlek", 2x1000 kVA, izgradnja 20 kV podzemnog kablovskog voda umetanjem u postojeći 20kV vod "Novi Pazar 2 - 8. mart Hamzagić" i izgradnja kablovskog voda 0,4 kV za priključenje stambeno-poslovnog objekta u ul. S. Nemanje 68, na katastarskim parcelama broj 3430, 3520, 3471, KO. Novi Pazar.

Uz zahtev je dostavljena sledeća dokumentacija:

1. Idejno rešenje urađeno od strane DOO "SEA", ul.Vase Pelagića bb iz Novog Pazara. Odgovorno lice projektanta je Enes Alić. Glavni projektant: Izet Zogić, dipl.el.inž. Broj licence: 350 4400 03, sa brojem tehničke dokumentacije P -17-06/2021 iz juna 2021.godine;
2. Dokaz o uplati administrativne takse za podnošenje zahteva i naknade za Centralnu evidenciju;
3. Ovlašćenje Ogranak Novi Pazar-„NiS invest“, broj D09-25-91408/1-21, od 25.06.2021.godine;
4. Ovlašćenje „NiS invest“-DOO"SEA“, od 25.06.2021.godine.

Članom 7. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl.glasnik RS“ br.68/2019) propisano je da po prijemu zahteva za izdavanje lokacijskih uslova nadležni organ proverava ispunjenost formalnih uslova za postupanje po tom zahtevu, odnosno proverava da li je:

- 1) nadležan za postupanje,
- 2) zahtev podnet u propisanoj formi i da li sadrži sve propisane podatke,
- 3) uz zahtev priloženo Idejno rešenje,
- 4) uz zahtev priložen dokaz o uplati propisane takse i naknade.

Po prijemu zahteva podnetog kroz Centralni informacioni sistem a saglasno članu 6. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl.glasnik RS“ br.68/2019) ovaj organ je pristupio proveriti ispunjenost formalnih uslova iz člana 7. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl.glasnik RS“ br.68/2019) i utvrdio da:

- a) **Uz zahtev nije dostavljena saglasnost međaša za lociranje objekta na granici parcele;**
- b) **Takođe, potrebno je buduću trafostanicu nacrtati na osnovi prizemlja, odnosno situaciji, sa jasno datim podacima o dimenzijama objekta trafostanice i visinskom prestavom.**

Uz zahtev je priloženo Idejno rešenje u elektronskom formatu i po proveru da li je isto urađeno u skladu sa podzakonskim aktima i Upustvu-formatu elektronskih dokumenata tehničke dokumentacije i njihovo dostavljanje u CEOP-u objavljen od strane nadležnog ministarstva utvrđeno je da Idejno rešenje sadrži nedostatak i to:

- a) **Nacrtati situaciju na osnovi prizemlja onjekta sa jasno datim dimenzijama i rastojanjima od susednih parcela, u skladu sa Pravilnikom**

Kako su utvrđeni nedostaci a koji sprečavaju dalje postupanje po zahtevu, to je u skladu sa članom 8. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl.glasnik RS“ br.68/2019) odlučeno kao u dispozitivu ovog zaključka.

UPUSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog zaključka može se izjaviti prigovor elektronskim putem Gradskom veću grada Novog Pazara u roku od 3 dana od dana prijema ovog zaključka, preko Centralnog informacionog sistema sa pozivom na gornji broj. Prigovor se taksira administrativnom taksom od 500 dinara na žiro račun grada Novog Pazara, 490 dinara za RAT i 500 dinara za CEOP.

Samostalni Savetnik/Savetnik:
Maida Ćorović, dipl.ing.arh.
Nikola Radović, dipl.pravnik

Rukovodilac:
Nihat Crnovršanin, dipl.ing.građ.