



Republika Srbija

Grad Novi Pazar

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove

Odeljenje za urbanizam i izgradnju

Broj: ROP-NPA-12606-LOC-1/2023

Datum: 21.06.2023. godine

Odeljenje za urbanizam i izgradnju gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara rešavajući po zahtevu "Elektrodistribucije Srbije" DOO Beograd, Ogranak Novi Pazar ul.Dimitrija Tucovića bb iz Novog Pazara, za izdavanje lokacijskih uslova, koji je pokrenut podnošenjem zahteva kroz Centralni informacioni sistema, a preko punomoćnika pravnog lica DOO "SEA", ul.Vase Pelagića bb iz Novog Pazara(lice koje će elektronskim putem overiti zahtev je Enes Alić, [REDACTED], a na osnovu člana 7. Zakona o ministarstvima (Sl.glasnik RS br.128/2020 i 116/2022), člana 23. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, broj 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18-dr.zakon) člana 8đ. i 53a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br.72/09 ,81/09 i 64/10-Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13- Odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr. Zakon, 9/2020 i 52/21), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl.glasnik RS“ br. 68/2019), člana 146. Zakona o opštem upravnom postupku(“Sl.glasnik RS“ broj 18/2016, 95/2018-autentično tumačenje i 2/2023-Odluka US), donosi:

Z A K L J U Č A K

ODBACUJE SE zahtev za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-NPA-12606-LOC-1/2021 za izgradnju kablovskog voda 10kv TS „Minel“ – TS „Kožara“ na katastarskoj parceli broj 10892/6 KO Novi Pazar, jer je dobijen negativan odgovor od strane imaoca javnog ovlašćenja.

Ako podnosilac zahteva u roku od 10 dana od dana prijema ovog zaključka, najkasnije 30 dana od dana njegovog objavljivanje na internet stranici grada Novog Pazara podnese usaglašeni zahtev i otkloni sve nedostatke ne dostavlja dokumentaciju podnetu uz zahtev niti plaća administrativnu taksu i naknadu.

O B R A Z L O Ž E N J E

“Elektrodistribucije Srbije” DOO Beograd, Ogranak Novi Pazar ul.Dimitrija Tucovića bb iz Novog Pazara, za izdavanje lokacijskih uslova, koji je pokrenut podnošenjem zahteva kroz Centralni informacioni sistema, a preko punomoćnika pravnog lica DOO “SEA”, ul.Vase Pelagića bb iz Novog Pazara(lice koje će elektronskim putem overiti zahtev je Enes Alić, [REDACTED]), za izgradnju kablovskog voda 10kv TS „Minel“ – TS „Kožara“ na katastarskoj parceli broj 10892/6 KO Novi Pazar

Uz zahtev je dostavljena sledeća dokumentacija:

1. Idejno rešenje urađeno od strane „SEA“ DOO, Novi Pazar iz Novog Pazara. Odgovorno lice projektanta je Enes Alić. Odgovorni projektant: Izet Zogić, dipl.inž.el., broj licence: 350 4400 03, sa brojem tehničke dokumentacije P-05/23 od 14/03/2023.godine;
2. Ovlašćenje za zastupanje broj D09.25-45682/1-23, od 31.01.2023.godine;
3. Ovlašćenje za zastupanje od 10.03.2023.godine;
4. Dokaz o uplati administrativne takse za podnošenje zahteva i naknade za Centralnu evidenciju.

Članom 7. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl.glasnik RS“ br.68/2019) propisano je da po prijemu zahteva za izdavanje lokacijskih uslova nadležni organ proverava ispunjenost formalnih uslova za postupanje po tom zahtevu, odnosno proverava da li je:

1. nadležan za postupanje,
2. zahtev podnet u propisanoj formi i da li sadrži sve propisane podatke,
3. uz zahtev priloženo Idejno rešenje,
4. uz zahtev priložen dokaz o uplati propisane takse i naknade.

Po prijemu zahteva podnetog kroz centralni informacioni sistem a saglasno članu 6. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl.glasnik RS“ br.68/2019) ovaj organ je pristupio proveriti ispunjenost formalnih uslova iz člana 7. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl.glasnik RS“ br.68/2019) našao da je:

- nadležan za postupanje;
- da je uz zahtev priloženo Idejno rešenje;
- dokaz o uplati administrativne takse za podnošenje zahteva i naknade za centralnu evidenciju.

Uz zahtev je priloženo Idejno rešenje u .dwg formatu u elektronskom formatu i po proveru da li je isto urađeno u skladu sa podzakonskim aktima i Upustvu-formati elektronskih elektronskih dokumenata tehničke dokumentacije i njihovo dostavljanje u CEOP-u objavljen od strane nadležnog ministarstva.

Nakon ocene ispunjenosti formalnih uslova a kako je utvrđeno da se lokacijski uslovi ne mogu izdati uvidom u planski dokument zatraženi su uslovi za projektovanje i priključenje koji se obavezno pribavljaju

od imaoća javnih ovlašćenja a shodno odredbama Uredbe o lokacijskim uslovima („Sl.glasnik RS“br.115/20).

U toku postupka dostavljeno je obaveštenje od strane JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, 42/23 od 19.05.2023.godine u kome se navodi:

Obaveštenje u vezi zahteva ROP-NPA-12606-LOC-1-HPAP podnosiocu zahteva Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd

Obaveštavamo nadležni organ da nema uslova za izgradnju kablovskog voda 10kv TS”MINEL”-TS “KOŽARA” na kp. 10892/7 KO Novi Pazar, “podnosiocu zahteva” zbog

- 1. Nedostatka u sadržini Idejnog rešenja uz zahtev za izdavanje***
- 2. Terenskim uvidom utvrđeno je da nije moguće izvesti izvesti podzemnu kanalizaciju u ul. Dimitrija Tucovića zbog koalicija na terenu (nemogućnost izvođenja kanalaskog rova sa šahtama)***

U toku postupka dostavljeno je obaveštenje od strane JP “Putevi Srbije”, broj ROP-NPA-12606-LOC-1-HPAP-6/2023, interni broj TG 59, od 30.05.2023.godine, u kome se navodi:

Na osnovu vašeg zahteva od 15.05.2023. godine za izdavanje uslova za projektovanje za izgradnju kablovskog voda 10 kV TS “MINEL”- TS “KOŽARA” na kp. 10892/67 KO Novi Pazar, obaveštavamo vas da u skladu sa članom 17. Zakona o putevima (“Službeni glasnik RS”,br. 41/18 i 95/18-dr. zakon) upravljaju javnog puta poverava se vršenje javnih ovlašćenja koja se odnose na izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije, odnosno za postavljanje linijskog infrastrukturnog objekta na javnom putu i zaštitnom pojasu javnog puta (železnička infrastruktura, elektroenergetski vod, naftovod, gasovod, objekat visinskog prevoza, linijska

infrastruktura elektronskih komunikacija, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i dr.) i donošenje rešenja investitoru o ispunjenosti izdatih uslova.

Uz zahtev je neophodno dostaviti Informaciju o lokaciji, odnosno izvod iz važeće planske dokumentacije za područje koje se obrađuje projektom (tekst i grafika) i Idejno rešenje sačinjeno u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu I postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik RS“, broj 73/19) usklađeno sa planskom dokumentacijom.

Idejno rešenje za postavljanje instalacija na državnom putu i u zaštitnom pojasu državnog puta I i/ili II reda mora da sadrži i sledeće podatke i priloge:

Situacioni plan sa prikazom planiranog rešenja, izrađen u skladu sa važećom zakonskom regulativom u odgovarajućoj razmeri, sa obeleženim državnim putevima (Uredba o kategorizaciji državnih puteva („Službeni glasnik RS“, broj 105/13 i 119/13)), sa prikazom trase instalacija;

Poprečne profile puta sa svim elementima puta i granicama parcela na kojima se put nalazi (prenete sa propisane katastarsko-geodetske podloge, koja ne mora da bude overena od strane organe nadležnog za poslove državnog premera i katastra) sa definisanim položajem planiranih instalacija i rastojanjem u odnosu na krajnje tačke poprečnog profila puta, kao i sve neophodne tehničke detalje polaganja (prečnik instalacije, dubinu polaganja pored i ispod puta, prečnik i dužinu zaštitne cevi, dužinu podbušivanja i dr.), (poprečne profile uraditi obavezno na početku i kraju paralelnog vođenja pored državnog puta, na mestu ukrštaja, u zoni putnih objekata i drugim karakterističnim mestima);

Širi situacioni prikaz područja koje se obrađuje projektom, na orto foto podlozi, sa prikazanim državnim putevima.

NAPOMENA: Potrebno je obeležiti državne puteve u skladu sa Uredbom o kategorizaciji državnih puteva (“Sl. Glasnik RS” br.105/2013, 119/2013 i i 93/15). Stacionaže državnog puta na mestima planiranih instalacija utvrditi direktnim merenjem na terenu u odnosu na poznate stacionaže čvornih tačaka (koordinate čvornih tačaka nalaze se na sajtu JP „Putevi Srbije“ (direktan link <http://www.putevi-srbije.rs/index.php/referentni-sistem>)).

Potrebno je dostaviti idejno rešenje koje sadrži sve napred navedeno i sve crteže u dwg ili dwf formatu.

Članom 12. stav 2. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Službeni glasnik RS“ br.68/2019) propisano je da ako imalac javnih ovlašćenja dostavi nadležnom organu obaveštenje da ne može da izda uslove za projektovanje i priključenje zbog nedostataka u sadržini idejnog rešenja dostavljenog uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, nadležni organ bez odlaganja odbacuje zahtev za izdavanje lokacijskih uslova u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika.

Članom 34.Uredbe o lokacijskim uslovima („Sl.glasnik RS“br.115/20) propisano je da ako imalac javnih ovlašćenja ne može da izda uslove za projektovanje i priključenje zbog nedostataka u sadržini idejnog rešenja dostavljenog uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, dužan je da o tome bez odlaganja obavesti nadležni organ, uz sveobuhvatno obrazloženje na koji način treba dopuniti idejno rešenje.

Ako podnosilac zahteva u roku od 10 dana od dana prijema ovog zaključka, najkasnije 30 dana od dana njegovog objavljivanja na internet stranici grada Novog Pazara podnese usaglašeni zahtev i otkloni sve nedostatke ne dostavlja dokumentaciju podnetu uz zahtev niti plaća administrativnu taksu i naknadu.

Kako su utvrđeni nedostaci u sadržini dostavljenog idejnog rešenja a koji sprečavaju postupanje po zahtevu,a na osnovu navedenih podzakonskih propisa odlučeno kao u dispozitivu ovog zaključka.

UPUSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: *Protiv ovog zaključka može se izjaviti prigovor elektronskim putem Gradskom veću grada Novog Pazara u roku od 3 dana od dana prijema ovog zaključka, preko Centralnog informacionog sistema sa pozivom na gornji broj. Prigovor se taksira administrativnom taksom od 500 dinara na žiro račun grada Novog Pazara, 490 dinara za RAT i 500 dinara za CEOP.*

Savetnici

Esma Konićanin, dipl.ing.arh

Nikola Radović, dipl.pravnik

RUKOVODILAC

Nihat Crnovrsanin, dipl.ing.gradj.